



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. -44^{ης}-2026
Τακτικής Μέσω Τηλεδιάσκεψης
Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αριθμ. αποφ.248

1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ

Έγκριση των μέχρι τώρα ενεργειών ηλεκτρικής σύνδεσης του αντλιοστασίου Παλαιοχωρίου με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε του έργου : «Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης τους, σε οικισμούς του Δήμου», προϋπολογισμού €1.000.000 και βάση της μελέτης Δ78/2022 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να ενεργήσει για την ολοκλήρωση της σύνδεσης

Στη Μάνδρα, σήμερα 31 Ιουλίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.:12432/27-07-2026 πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, που γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 142&143 του ν. 5314/2026 .

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που συμμετείχαν στην τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση κατόπιν της αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι οι εξής:

Συμμετέχοντες	Μη συμμετέχοντες
1. Αρμόδιος Δρίκος - Δήμαρχος- Πρόεδρος	1. Ιωάννης Λινάρδος
2. Κωνσταντίνος Ρόκας	2.Αντώνιος Αντωνίου (αναπληρώθηκε από τον ΔΣ Κωνσταντίνο Βαρασά)
3.Χρήστος Παπακωνσταντίνου	3. Σπυρίδων Δρίκος (αναπληρώθηκε από τον ΔΣ Γεώργιο Σαμπάνη)
4.Κωνσταντίνος Βαρασάς (αναπλ.μέλος του ΔΣ Αντώνιου Αντωνίου)	
5. Ευθαλία Βάσση	
6.Γεώργιος Σαμπάνης (αναπλ. μέλος του ΔΣ Σπυρίδων Δρίκου)	

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία στη **44η** τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής δεδομένου ότι σε σύνολο μελών **7** συμμετείχαν **6** Σύμβουλοι.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κατά την έναρξη της συνεδρίασης ζήτησε από τα μέλη να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος που συνίσταται στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης απόφασης, λόγω του χρονικού περιορισμού για την υλοποίηση του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα αποφάνθηκαν υπέρ του κατεπείγον του θέματος

Ακολουθώντας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ.: 12634/31-7-2026 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου με θέμα: « Έγκριση των μέχρι τώρα ενεργειών ηλεκτρικής σύνδεσης του αντλιοστασίου Παλαιοχωρίου με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε του έργου : «Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης τους, σε οικισμούς του Δήμου», προϋπολογισμού €1.000.000 και βάση της μελέτης Δ78/2022 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να ενεργήσει για την ολοκλήρωση της σύνδεσης» η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη :

- Το **άρθρο 138** «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» Ν. 5314/2026
- **Ν. 5314/2026** – Ρυθμίσεις για έργα υποδομών, σύνδεση εγκαταστάσεων με δίκτυα κοινής ωφέλειας.
- το **άρθρο 172** του Ν. 3463/2006
- τα **άρθρα 32,33,34 και 37** του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το **Π.Δ. 80/2016**
- **Ν. 4412/2016** – Δημόσιες συμβάσεις έργων και συνοδών εργασιών.
- **Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)** και **Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)** – Αρμοδιότητες ΟΤΑ για έργα ύδρευσης και υποδομών.
- **Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)** – Διαδικασία σύνδεσης, τεχνικές προδιαγραφές παροχών, υποχρεώσεις φορέων.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας υλοποιεί το έργο : «Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης τους, σε οικισμούς του Δήμου», προϋπολογισμού €1.000.000 και βάση της μελέτης Δ78/2022. Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή τριών (3) νέων υπέργειων δεξαμενών ύδρευσης στους οικισμούς Νέας Ζωής, Αγίου Σωτήρος και Παλαιοχωρίου στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας, ορθογωνικών διαστάσεων και ωφέλιμου όγκου 500 m³ (Νέα Ζωή) και 200 m³ (Άγιος Σωτήρας και Παλαιοχώρι), ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η κατασκευή προωθητικού αντλιοστασίου (booster) στον οικισμό του Παλαιοχωρίου και συνοδών αγωγών συνολικού μήκους 6.210 m για την τροφοδότηση των δεξαμενών.

Αντλιοστάσιο Παλαιοχωρίου

Επί του αγωγού προσαγωγής στη δεξαμενή του Παλαιοχωρίου προτείνεται η τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος εντός προκατασκευασμένου οικίσκου διαστάσεων 4,00 X 6,00 για την ενίσχυση της πίεσης προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιθυμητή πίεση παροχής για την απρόσκοπτη μεταφορά του υδρευτικού ύδατος στη νέα δεξαμενή.

Το αντλιοστάσιο θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο χαμηλής τάσης ΔΕΔΔΗΕ με παροχή Νο4, 55 KVA. Ο μετρητής θα τοποθετηθεί εξωτερικά ή σε κατάλληλη θέση σε συνεννόηση με το διαχειριστή δικτύου και θα τροφοδοτεί τον γενικό πίνακα.

Προκειμένου για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου και την λειτουργία των παρακάτω :

- Την εγκατάσταση κίνησης
- Την εγκατάσταση φωτισμού - ρευματοδοτών
- την εγκατάσταση αντικλεπτικού συστήματος
- Την εγκατάσταση καλωδιώσεων

καθώς και του συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών, έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά ενεργειών προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου. Οι ενέργειες αυτές αφορούν :

- α) Μελέτη καταγραφής στοιχείων εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) (9/7/2026 Παπαϊωάννου Γ.)
- β) Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης ΕΛΟΤ 60364 (9/7/2026 Παπαϊωάννου Γ.)
- γ) Ηλεκτρολογικά Σχέδια Αντλιοστασίου (9/7/2026 Παπαϊωάννου Γ.)
- δ) Αίτημα σύνδεσης με αρ. αίτησης : 50084139 και αριθμό παροχής : 71502434801

ε) Βεβαίωση για τις χρεώσεις των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου (ΔΦ), και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) , της νέας παροχής.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι ενέργειες : προσφοράς σύνδεσης από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η πληρωμή του ποσού σύνδεσης μέσω του υποέργου σύνδεσης όπως αυτό έχει οριστεί στην απόφαση ένταξης χρηματοδότησης του έργου (μέγιστο €30.000), η υπογραφή σύμβασης με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος η κατασκευή του έργου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εισηγούμαστε :

Την μέχρι τώρα, **έγκριση των ενεργειών** ηλεκτρικής σύνδεσης του αντλιοστασίου Παλαιοχωρίου με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την **εξουσιοδότηση του Δημάρχου** να προβεί σε όλες τις επόμενες απαραίτητες ενέργειες για:

- την αποδοχή της **Προσφοράς Σύνδεσης** του ΔΕΔΔΗΕ,
- την πληρωμή του κόστους σύνδεσης μέσω του υποέργου χρηματοδότησης του έργου (μέγιστο €30.000),
- την υπογραφή της **Σύμβασης Σύνδεσης** με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
- και κάθε συναφούς ενέργειας για την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου Παλαιοχωρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Π. Ηλίας

Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Δ.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν.5314/2026 ,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το Ν.5321/2026 (ΦΕΚ.114-Τεύχος Α΄-20-07-2026)

Αποφασίζει Ομόφωνα

(Η ΔΣ Ευθαλία Βάσση έκανε την εξής τοποθέτηση: «Υπέρ» παρόλο που ήρθε η εισήγηση τριάντα (30) λεπτά πριν την συνεδρίαση)

Την έγκριση των ενεργειών ηλεκτρικής σύνδεσης του αντλιοστασίου Παλαιοχωρίου με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. όπως αυτές αναφέρονται στο προσέμιο της παρούσης εισήγησης του Γενικού Γραμματέα για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης τους, σε οικισμούς του Δήμου».

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου , Αρμόδιου Γ. Δρίκου, να προβεί σε όλες τις επόμενες απαραίτητες ενέργειες για:

- την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ,
- την πληρωμή του κόστους σύνδεσης μέσω του υποέργου χρηματοδότησης του έργου (μέγιστο €30.000),
- την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
- και κάθε συναφούς ενέργειας για την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου Παλαιοχωρίου.

Η απόφαση πήρε **α.α.248**

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος
Αρμόδιος Γ. Δρίκος
Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 31-07-2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα μέλη:

1. Κωνσταντίνος Ρόκας
2. Χρήστος Παπακωνσταντίνου
3. Κωνσταντίνος Βαρασάς (αναπλ.μέλος)
4. Ευθαλία Βάσση
5. Γεώργιος Σαμπάνης (αναπλ.μέλος)

ΑΡΜΟΔΙΟΣ Γ. ΔΡΙΚΟΣ